

ANVÄNDARGUIDE

Deltronic



Optiskt Brandvarnare X10i med radiosockel RF3

Ver 1 2023-09-20

Test av Brandvarnare

Varning! Använd om möjligt hörselskydd, höga ljudsignaler (85dB vid 3m). Tryck till och släpp testknappen för att prova enheten. Brandvarnaren ska då ljuda tre gånger med ett blinkande rött ljus och sedan stoppa. Efter testet kontrollerar du att den röda lampan blinkar ungefär varje minut. Testa larmet en gång i veckan för att säkerställa korrekt funktion.

Notera! Testknappen ger ett fullständigt test av brandvarnaren. Försök inte att prova larmet med hjälp av antingen värme, rök eller öppen flamma, detta kan skada enheten eller saker i din omgivning.

Skötselavvisning

Ett regelbundet program för underhåll av brandvarnare hjälper till att hålla ditt skydd i gott skick.

- Kontrollera varnare varje vecka och se till att alla eventuellt sammankopplade varnare i systemet ljuder inom 10-20 sekunder.
- Dammsug larmet var sjätte månad och torka det med en lätt fuktad trasa för att avlägsna eventuell smuts.
- Täck aldrig över varnaren vid normal användning!
- Men täck gärna över brandvarnaren när det utförs dammig arbeten såsom slipning av golv eller väggspackel. En brandvarnare är en känslig livförsäkring, livslängden för denna varnare kan minska avsevärt på grund av bristande regelbundet underhåll och i vissa fall komma att häva er rätt till att återoppta garanti.

Användarinformation

Skydda ditt hem mot brand:

Besök räddningstjänstens eller MSB's hemsida för att hitta hjälp för att utforma ert brandskydd, denna information är fri och identifierar potentiella brandfaror i och runt ditt hem. Se även till att alla boende i fastigheten vet hur ett brandlarm låter:

Normalt bevakningsläge	Röd LED blinkar varje minut	tyst
Fullt alarm med rök detekterad	Repetering serie av 3 pip var fjärde sekund med blinkande ljus	••• 4 sek •••
Låg batteri nivå	Ett klick varje minut	• 60 sek •
Testknappen har fastnat	Ett klick med 11 sekunders intervall	• 11 sek •
Fel	Dubbelt klick varje minut	•• 60 sek ••

Förebyggande åtgärder:

- Skapa en utrymningsplan med en uppsamlingsplats en bit bort från byggnaden/fastigheten.
- Öva på hur man agerar under ett skarpt läge.
- Finns det någon brandbekämpningsutrustning, om ja, var finns den och vem kan använda den?
- Vem gör vad? Är det möjligt att fördela upp olika ansvarsområden?
- Lämna inte stearinljus utan övervakning, hantera nyligen utbränd aska med stor försiktighet.
- Gör regelbundet en hälsokontroll av elektriska apparater och skarvdosor.
- Förvara tändstickor/tändare oåtkomligt för barn.
- Förvara inte brandfarliga eller explosionsfarliga vätskor i närheten av värmekällor.
- Var försiktig med brandfarliga textilier/gardiner i närheten av fönster eller bord med levande ljus.
- Komplettera gärna ditt brandskydd med brandfilt eller brandsläckare.

Vad ska man göra om larmet låter?

- Se till att alla lämnar byggnaden så snart som möjligt. Glöm inte kontrollera så att ingen lämnas kvar!
- Spring ut och lämna kvar personliga tillhörigheter.
- Om det är säkert att göra det, stäng alla fönster och dörrar när du utrymmer lokalen/området, detta kan förhindra brandspridning.
- Vid rök & brand som ni inte kan hantera, ring brandkåren på **SOS 112**
- Rök är den främsta orsaken till dödsfall från eld, om du är fångad inuti en byggnad, täck din mun men någon form av tyg, spara på andetag och kryp nära golvet fram till säkerhet. Stå inte upp mer än nödvändigt!
- Om möjligt, försök att begränsa eller släcka elden men utsätt er inte för onödiga fara.

Återställ aldrig ett brandlarm innan du vet orsaken till larmet och först efter att alla personer är i säkerhet!

Montering av rökvarnare & radio

Montera radiosockeln i taket med medföljande skruvar, iakttå försiktighet så att radiokortet inte skadas. Montera i kabeln mellan enheterna

genom att rotera och passa in kontakten, när kontakten sitter rätt läses den på plats. Om radiokortet inte är påslaget, skjut omkopplaren till läge "ON". Montera nu brandvarnaren ovanpå radiosockeln, vik in kabeln i sockeln och rotera brandvarnaren tills den klickar på plats och läses fast. Nu aktiveras brandvarnarens inbyggda batteri!

Provgning sammankopplade enheter

För att prova de sammankopplade enheterna så används endast testknappen på brandvarnaren. Knappen som sitter på radiosockeln har ingen funktion. För att utföra ett test av hela larmsystemet, tryck på testknappen på en av brandvarnarna, vänta tills larmljudet slutar och upprepa proceduren fyra gånger till inom två minuter. Alltså fem gånger på testknappen inom två minuter provar samtliga sammankopplade enheter. De sammankopplade enheterna kommer tuta och klicka i kombination. Klicken motsvarar enhetsnumret från den enhet som triggade larmet. Testet avslutas av sig själv!

LED Indikationer från radiosockeln:

Ett blink varje minut	Lågt batteri i denna radiomodul
Två blink varje minut	Lågt batteri i annan radiomodul
Tre blink varje minut	Tappat kommunikationen med annan enhet.
Fyra blink varje minut	Tekniskt fel på annan sammankopplad enhet,

Demontering / Montering


Demontering

Tryck in låskilen som sitter i sidoväggen enligt bild och vrid samtidigt Brandvarnarens motsols. Tag sedan loss Brandvarnarens varsamt, det kan vara en kabel ansluten. Notera att brandvarnaren stängs av i och med detta moment.

Montering

Rikta in pilen på brandvarnarens baksida mot pilen på radiosockeln, när brandvarnaren är inriktad rätt och plant vrid motsols tills låskilen klickar på plats. Brandvarnaren aktiveras nu automatiskt och är i bevakningsläge.

Enheten har inbyggt litiumbatteri och skall lämnas in på närmsta återvinningscentral när enheten har tjänat sitt syfte.



Fördjupad information hittar du på vår hemsida under respektive produkt.
www.deltronic.se

Deltronic Security AB
E A Rosengrens gata 4
SE-421 31 Västra Frölunda
info@deltronic.se
Tel: +46 (0)31-14 08 00